



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00086/21

Серия **RU** № **0312705**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г.
Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Технология".
Место нахождения (адрес юридического лица): 344000, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, дом 200, помещение 17. Адрес места осуществления деятельности: 344000, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, дом 200, офис 701 А. ОГРН: 1136194003770, телефон: 8(863)200-65-94, адрес электронной почты: info@texoterm.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Технология".
Место нахождения (адрес юридического лица): 344000, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, дом 200, помещение 17. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344002, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 2-я Луговая, дом 28.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: Эмаль огнезащитная «Тексотерм», выпускаемая по ТУ 2313-003-83351197-2008 «Эмаль полиакриловая огнезащитная «Тексотерм». Технические условия». Нанесение в соответствии с Технологической инструкцией на эмаль полиакриловую огнезащитную «Тексотерм» И-01-2016, состав покрытия согласно приложению бланк № 0810632, на 1 листе.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № 2539/О-21 от 23.09.2021 г., 2540/О-21 от 23.09.2021 г., 2541/О-21 от 23.09.2021 г., 2542/О-21 от 23.09.2021 г., выданных Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг») (регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.21ПВ78);
Акта о результатах анализа состояния производства № 77 от 29.06.2021г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (Аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением № 1)», пункты 3.4 и 6.1. Огнезащитная эффективность согласно приложению – бланк № 0810632, на 1 листе. Условия хранения: в крытых сухих и хорошо проветриваемых помещениях, при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С, относительной влажности 30-80 %. Сроки годности эмали 6 месяцев. Срок службы покрытия – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.09.2021

ПО

22.09.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)

(Подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)


Петушков Юрий Борисович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00086/21

Серия **RU** № **0810632**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)
3824997000	Средство огнезащиты для стальных конструкций: Эмаль огнезащитная «Тексотерм», выпускаемая по ТУ 2313-003-83351197-2008 «Эмаль полиакриловая огнезащитная «Тексотерм». Технические условия». Нанесение в соответствии с Технологической инструкцией на эмаль полиакриловую огнезащитную «Тексотерм» И-01-2016, состав: - Грунт-эмаль Изоэлп-mastic («ЗАО НПХ ВМП», ТУ 20.30.12-065-12288779-2017) толщиной сухого слоя не менее 0,18 мм; - Эмаль огнезащитная «Тексотерм» (ТУ 2313-003-83351197-2008) толщиной сухого слоя не менее 0,15 мм, расход установленный изготовителем не менее 0,3 кг/м ² (без учета технологических потерь); - Финишное покрытие - эмаль Политон УР(УФ) («ЗАО НПХ ВМП», ТУ 20.30.12-033-12288779-2018) толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм, расход установленный изготовителем – не менее 0,15 кг/м ² ; При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°С не менее 15 мин. (обеспечивает 7-ю группу огнезащитной эффективности)
	- Грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - Эмаль огнезащитная «Тексотерм» (ТУ 2313-003-83351197-2008) толщиной сухого слоя не менее 0,38 мм, расход установленный изготовителем не менее 0,6 кг/м ² (без учета технологических потерь); - Финишное покрытие - эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, расход установленный изготовителем – 0,2 кг/м ² . При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°С не менее 30 мин. (обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности)
	- Грунт-краска Цинакол (ООО «НПП "ЛКП", ТУ 2313-015-50316079-2004) толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм; - Лак Лукар-5 (ООО «Видис-пром-Д», ТУ 5772 - 005 - 58275026 – 2009) толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм, расход установленный изготовителем не менее 0,95 кг/м ² ; - Эмаль огнезащитная «Тексотерм» (ТУ 2313-003-83351197-2008) толщиной сухого слоя не менее 0,75 мм, расход установленный изготовителем не менее 1,2 кг/м ² (без учета технологических потерь); При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°С не менее 45 мин. (обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности)
	- Грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - Эмаль огнезащитная «Тексотерм» (ТУ 2313-003-83351197-2008) толщиной сухого слоя не менее 1,2 мм, расход установленный изготовителем не менее 1,9 кг/м ² (без учета технологических потерь); При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°С не менее 60 мин. (обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)
(подпись)Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)Ненашев Юрий Борисович
(Ф.И.О.)